



Artur Bula
Radny Rady Miasta
Mysłowice

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13.01.2021, dotyczącą „niekontrolowanych wyrzutów fekaliów” w rejonie sklepu „Dino” oraz ul. Białobrzeskiej informuję, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., udzieliło w powyższym temacie następujących wyjaśnień:

Przepompownia ścieków przy ul. Chromika podczas nawalnych deszczy posiada ograniczoną przepustowość. Do ww. sieci kanalizacji sanitarnej dostają się wody opadowe, które powodują podpiętrzenie w rejonie sklepu „Dino”. Aby ograniczyć ilości wód opadowych w w/w sieci, MPWiK prowadzi działania (zadymianie), mające na celu wyeliminowanie podłączeń mieszkańców wodami opadowymi do sieci sanitarnej. Ponadto w przepompowni PKO-2 dodatkowo zostanie zamontowana pompa wspomagająca działanie układu.

Podobna sytuacja związana z podpiętrzeniem ścieków w kanale przed przepompownią wystąpiła przy ul. Białobrzeskiej. Celem wyeliminowania rozlewu fekali MPWiK w istniejącej przepompowni ścieków zamontował pompę o większej mocy, tym samym zwiększając wydajność sieci. Dodatkowo Spółka prowadziła czynności kontrolne okolicznych mieszkańców, celem odłączenia przyłączy wód opadowych od sieci sanitarnej. Powyższe działania, w tym likwidacja nielegalnych przyłączy deszczowych, powinny wpłynąć pozytywnie na przepływy ścieków w przewodach kanalizacyjnych.

Teren, na który wydostały się fekalia jest oczyszczany i dezynfekowany poprzez aplikacje wapna (biały proszek).

(-) II ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE

Marta Jabłczyńska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miasta
3. OS-III a/a