


41-400 Mysłowice
ul. Powstańców 6a

tel.32 222-29-38

D.T.071.2.2023



Mysłowice, dnia 7.02.2024

Urząd Miasta Mysłowice

Naczelnik Wydziału Edukacji

dotyczy: interpelacji radnego Mariusz Wielkopolanina w sprawie dachu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Mysłowicach przy ul. PCK 209b.

W wyniku przeprowadzonych oględzin w dniu 6.02.2024 oraz rozmowy z dyrektorem placówki stwierdzono, że w obecnej chwili elementy dachów nie zagrażają zdrowiu i życiu uczniów.

Poszczególne dachy budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są pokryte różnymi sposobami:

- Dachy nad salą gimnastyczną – płyty warstwowe składające się z dwóch warstw blachy i rdzenia termoizolacyjnego;
- Dachy nad zapleczem i pomieszczeniami komunikacji sali gimnastycznej – blacha fałdowa;
- Dachy skośne nad częścią szkolno-przedszkolną – blacha dachówkowa na konstrukcji drewnianej;
- Dachy płaskie nad częścią szkolno-przedszkolną – papa asfaltowa.

Wymienione wyżej elementy pokrycia jako powierzchnie zapobiegające wnikaniu wody opadowej są w odpowiednim stanie technicznym. Niemniej w obecnej chwili dachy przeciekają w kilku miejscach.

Powodem przecieków jest stan styków obwodowych obróbek blacharskich z powierzchniami pionowymi (ściany z termoizolacją, kominy) oraz zniszczona przez mróz rura spustowa nad korytarzem na parterze.

W przypadku utrzymujących się mrozów wskutek całkowitego zamarznięcia rur spustowych mogą wystąpić również przecieki dachów płaskich krytych papą.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 potwierdza, że miejsca przecieków są na bieżąco usuwane przez zatrudnionych rzemieślników. Naprawy przeprowadza się przy pomocy mas uszczelniających, poprawę mocowania obróbek blacharskich oraz wymianę uszkodzonych fragmentów rynien i rur spustowych. Zniszczona rura spustowa jest aktualnie wymieniana (nowe elementy w korytarzu na pierwszym piętrze przygotowane do montażu).

Na zakup materiałów służących do wykonania wyżej wymienionych napraw MZOPO przekazało do ZSzP-4 awaryjne środki finansowe w wysokości 2000 zł w sierpniu 2023 r.

INSPEKTOR NADZORU
upt. 686/86 SLK/BO/2295/04
Wojciechowski
mgr inż. Andrzej Wojciechowski

Dyrektor
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych
Małgorzata Słonina
mgr Małgorzata Słonina