

1. Radny M. Miłkiewicz

2. BIP

3. ele rejestru

13.05.18r.

346/2019r



Mysłowice, dnia 8.05.2019r

KR.0003.101.2019.AG

ESOD: 101.0003.0003.0003

Sz. Pan
Marek Miłkiewicz
Radny Rady Miasta Mysłowice
w miejscu

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25.04.2019r. w sprawie budowy schodów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach informuję, co następuje:

1. W związku z pismem Dyrekcji ZSP nr 2 z dnia 22.01.2019r. pracownicy ówczesnego Wydziału Inwestycji przeprowadzili w dniu 29.01.2019r. w obecności przedstawiciela Dyrekcji szkoły oględziny stanu technicznego schodów drewnianych funkcjonujących aktualnie w części przedszkolnej obiektu. Przeprowadzone oględziny potwierdziły bardzo zły, niezgodny z przepisami stan techniczny schodów. Zwrócono także uwagę na fakt nie spełniania żadnych norm (brak minimalnych wymaganych wymiarów klatki i schodów) w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie tylko schodów, ale przede wszystkim samej klatki schodowej w której zabudowane są wspomniane schody. Zaistniała sytuacja może przy przeprowadzaniu kolejnej okresowej kontroli obiektu doprowadzić do pojawienia się nakazu ze strony straży pożarnej do czasu usunięcia nieprawidłowości, wyłączenia z użytkowania powyższej klatki schodowej, a może nawet wyłączenia z użytkowania całego przedszkola.
2. Według wstępnej oceny Wydziału Inwestycji celem rozwiązania wyżej wymienionych nieprawidłowości i kompleksowego doprowadzenia klatki schodowej części przedszkolnej ZSP nr 2 w Mysłowicach do aktualnych przepisów p.poż i BHP trzeba liczyć się z koniecznością wybudowania zupełnie nowej klatki schodowej po wyburzeniu starej. Wymaga to w pierwszej kolejności wykonania kompletnego projektu budowlanego obejmującego uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, odpowiednich uzgodnień i opinii branżowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Należy liczyć się też z koniecznością zabezpieczenia na ten cel znacznych środków finansowych rzędu 300.000 - 350.000 zł.
3. Mając na względzie aktualną trudną sytuację budżetu gminy, do czasu zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację powyższej inwestycji, należy dokonać doraźnych prac remontowych i naprawczych samych schodów w ramach środków będących w dyspozycji Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie usuwania awarii i wykonywania remontów w placówkach oświatowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miasta
3. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach
4. Pl a/a

SEKRETARZ
MIASTA MYŚLÓWIC

Jarosław LYGAS