

Mysłowice, dnia 02.03.2021 r.

OS-III.7033.2.2020.JI



Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2020 roku sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

W okresie II półrocza 2020 r. monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był na terenie miasta Mysłowice w 21 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach oraz w 4 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie prowadzonej wewnętrznej kontroli wynosiła łącznie w drugim półroczu 2016 r.:

- 54 próbek do badań fizykochemicznych,
- 55 próbek do badań bakteriologicznych

W ramach prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach urzędowej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Mysłowice pobrano ogółem:

- 2 próbki do badań fizykochemicznych,
- 2 próbki do badań bakteriologicznych.

Wykonano trzy rekontrole w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych (żelazo, bromodichlorometan) oraz dwie rekontrole w zakresie parametrów mikrobiologicznych (m.in. bakterie grupy coli), która nie potwierdziła występowania niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał łącznie 55 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi (nie wydano żadnego orzeczenia o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spożycia).

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wykonanych w okresie drugiego półrocza 2020 r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda na terenie miasta Mysłowice spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Sonia Olszewska**

Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Sonia Olszewska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska- Urzędu Miasta Mysłowice

